

## INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

#### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Mesto Dunajská Streda**

IČO: 00305383

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

Fax: +421 315903941

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** <http://www.uvo.gov.sk>

**Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):** <http://www.ezakazky.sk>

#### I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálny alebo miestny orgán

#### I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Všeobecné verejné služby

### ODDIEL II: PREDMET

#### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

##### II.1.1) Názov

„Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede“

Referenčné číslo: 57/ME/2018

##### II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

##### II.1.3) Druh zákazky

Práce

##### II.1.4) Stručný opis

Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251. Bolo postavené v roku 1977. Hlavnou funkciou kultúrneho domu je veľká divadelná sála pre divadelné, tanečné a hudobné predstavenia s veľkým pódium 9x9m a dvojpodlažným javiskom. Ďalšie miestnosti sú: malá viacúčelová sála - bývalá kinosála, knižnica, bábkové divadlo, kancelárie, veľký foyer, šatňa, hygiena, kuchynka, bufet, chodba, zádverie, vrátnica a ďalšie miestnosti slúžiace ako zázemie. Trojpodlažná budova čiastočne podpivničená má celkovú zastavanú plochu 2285m<sup>2</sup>. Riešením rekonštrukcie vzduchotechnických rozvodov a jednotiek nezasahujeme do architektúry a dispozičných zmien budovy.

##### II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

##### II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

226 042,15 EUR bez DPH

#### II.2) OPIS

##### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

##### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Mestské kultúrne stredisko vo vlastníctve mesta sa nachádza na námestí Benedeka Csaplára v meste Dunajská Streda v katastri Dunajská Streda. je evidovaný na LV 3251.

##### II.2.4) Opis obstarávania

STRUČNÝ POPIS VZT

Vzduchotechnické zariadenie bude zabezpečovať vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je možné alebo je nepostačujúce. Ďalej bude zabezpečovať vetranie priestorov kde to vyžaduje spôsob prevádzky. Vetranie, vykurovanie a chladenie priestorov je zabezpečené vzduchotechnickými jednotkami, na dochladenie a dokurovanie sú použité napojené vonkajšie klimatizačné zariadenia na vzduchotechnickú jednotku. V prípade požiaru budú všetky zariadenia ktoré neslúžia na požiarne vetranie vypnuté. Účelom vetrania, chladenia a vykurovania je zaistiť pohodu prostredia v miestnostiach.

Rovnotlakové vetranie v priestoroch veľkej sály a javiska Pre rovnotlakové vetranie priestorov veľkej sály a javiska je navrhnutá centrálna vetracia jednotka AeroMaster Cirrus 9x4 v parapetnom prevedení. Objemový prietok privádzaného a odvádzaného vzduchu je 28 000 m<sup>3</sup>/h. Toto množstvo vzduchu je potrebné na zabezpečenie rovnotlakového vetrania v jednotlivých priestoroch objektu. Objemový prietok vzduchu je vypočítaný podľa požadovanej intenzity vzduchu v miestnostiach. Jednotka bude umiestnená na streche na oceľovej konštrukcii. Vzduchotechnická jednotka bude distribuovať čerstvým vzduchom miestnosti veľkej a v budúcnosti malej sály. Objemový prietok je navrhnutý na dodávku oboch priestorov

v objekte. Celá kapacita bude využitá iba po napojení druhej distribučnej vetvy, t.j. distribučná vetva, ktorá bude zásobovať čerstvý vzduch do priestorov malej sály. Táto distribučná vetva bude na streche za vzduchotechnickou jednotkou ukončená a zaslepená (pripravená na budúce použitie). V jednotke je umiestnený výmenník, na ktorý budú napojené vonkajšie kondenzačné jednotky. Kondenzačné jednotky budú navrhnuté na kapacitu, ktorú potrebujeme do veľkej sály.

## **II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

### **Kritériá kvality**

Názov: Doba realizácie v celých kalendárnych dňoch

Relatívna váha: 15

Cena

Relatívna váha: 85

### **II.2.13) Informácie o fondoch EÚ**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

## **ODDIEL IV: POSTUP**

### **IV.1) OPIS**

#### **IV.1.1) Druh postupu**

Výzva na predkladanie ponúk

## **ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY**

### **V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY**

#### **V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy**

07.03.2019

#### **V.2.2) Informácie o ponukách**

Počet prijatých ponúk: 5

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 5

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 1

Počet ponúk prijatých elektronicky: 5

#### **V.2.3) Názov a adresa dodávateľa**

**Revilo S.r.o.**

IČO: 36266426

Stará Gala 121 , 930 34 Holice

Slovensko

Kontaktná osoba: Oliver Jákli

Email: jakli@revilo.eu.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 226 042,15 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky/časti 162 560,76 EUR bez DPH

## **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

13.03.2019