



- Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania**
- 1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom** el. predmetov a zariadení
Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1,2 a príloha A),
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí
 - STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty
- 2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom** - je vykonaná ako
- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2)
 - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3)
 - doplnková ochrana - doplnkové ochranné spájanie podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 415.2)

Číslo objektu :	Názov objektu : ELEKTROINŠTALÁCIA	Kreslil : Ing. Stanislav Gergeľ Budovateľská 36 066 01 Humenné tel : 0905 815 912	
Stavba :	MESTSKÝ ÚRAD SNINA	Časť :	Stavebná
Investor :	MESTO SNINA	Dátum :	II/2020
Miesto stavby :	Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, Snina	Mierka :	1:50
Zodpovedný projektant :	Ing. Stanislav Gergeľ	Formát :	4xA4
Obsah výkresu :	Elektrínštalácia 1NP - doplnenie rozvodov		Diel : PRs Príloha : 9-20/EL1