

Vysvetľovanie

Názov zákazky: "BISTRO+INFOPPOINT" – Kláštorská ulica, Nitra

Obstarávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 13.07.2026 16:12:58

Zverejnené: 16.07.2026 16:36:53

Dobry den,

chceli by sme VO poziadat o doplnenie statiky o sily na konzolu koli navrhnu alternativy k termokosom, nakoľko z dostupnych informacii nevieme navrhnuť alternativu.

dakujem

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na základe požiadavky doplnil statické výpočty o sily pôsobiace na konzolu a predmetné dokumenty zverejnil dňa 16. 07. 2026 v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke.

*V rámci informácií od projektanta došlo ešte k spresneniu: **v rohoch je potrebné hodnoty spriemerovať.***

Verejný obstarávateľ zároveň vyzýva uchádzačov, aby v prípade potreby predĺženia lehoty na predkladanie ponúk na zabezpečenie korektného spracovania ponuky adresovali svoju požiadavku verejnému obstarávateľovi v dostatočnom predstihu, ktorý umožní jej procesné spracovanie.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 13.07.2026 16:29:11

Zverejnené: 14.07.2026 19:29:11

Dobry den,

zelena strecha je predmetom verejneho obstaravania ?

Ak ano, v ktorých položkách je uvedena vo vykaze vymer ?

dakujeme

Odpoveď:

Zelená strecha nie je predmetom verejného obstarávania.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 03.07.2026 18:40:07

Zverejnené: 07.07.2026 17:33:48

Dobrý deň,

chceli by sme sa informovať ohľadom nižšie uvedených položiek:

102 M 283220001900.S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy m2

Celková hrúbka 2,6 mm sa skladá z 1,5 mm vrstvy samotného mäkkého polyvinylchloridu (mPVC) a 1,1 mm spodnej vrstvy z nakaširovaného polyesterového (PES) rúna (zvyčajne s plošnou hmotnosťou 150 až 300 g/m²).

Pre úplnosť by nás ešte zaujímala požadovaná minimálna plošná hmotnosť, keďže aktuálne rozpätie je 150 až 300 g/m² a v prípade ocenenia je to podstatné.

104 M 283230007650.S Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE m2

Pri tejto položke nám hr. 16 mm sa zdá byť nesprávna. nemôže ísť o administratívnu chybu a malo ísť o hr. 0,16 mm.

Za odpoveď vopred Ďakujeme

Odpoveď:

*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy. Zodpovedá gramáž **300g/m2**. Kde **1,5mm je mPVC + 1,1mm PES rúno**. Váš rozbor bol správne identifikovaný a plošná hmotnosť má byť 300 300 g/m².*

*Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE je administratívna chyba a má byť **Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 0,19 mm, PE***

*Verejný obstarávateľ predmetný nesúlad odstránil a upravenú Prílohu **SO 01 - Bistro+infopoint (zadanie)_oprava** zverejnil dňa 07.07.2026 v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke.*

Vysvetľovanie

Názov zákazky: "BISTRO+INFOPPOINT" – Kláštorská ulica, Nitra

Obstarávateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 01.07.2026 14:24:03

Zverejnené: 05.07.2026 18:53:42

Dobry den.

Vo VV stavebna cast sa v polozke c. 146 uvadza " Kamenná dlažba - lámaný kameň (granit) hr.15-30mm "

Podla informacie od nasich dodavatelov kamennych dlazieb sa granitova dlazba lamana v hrubke 15-30 nerobi, nakolko sa zula neda tak stiepat.

S obdobnymi parametrami sa da spravit andezit alebo vapenec resp travertin.

Ziadame preo VO o preverenie druhu kamennej dlazby.

Odpoveď:

Po preverení príslušným projektantom konštatujeme že možnosť hrúbok dlažby sa dá rezať od 15 mm. Trváme na pôvodnej požiadavke ako je uvedené v projekte.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 01.07.2026 10:00:26

Zverejnené: 05.07.2026 18:53:42

Dobry den,

prosiime o doplnenie statiky o vykresy armatur.

dakujem

Odpoveď:

K súťaži máme iba výkresy tvaru a výpis výstuže, prosíme na základe toho doceniť.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 01.07.2026 08:30:50

Zverejnené: 05.07.2026 18:53:42

Dobry den,

prosim o doplnenie PD o cast elektroinstalacie - zasuvky, svetla, zariadenia,...

Nakolko v PD sa nachadza iba slaboprud.

A pre slaboprud doplnit vykaz vymer. Alebo slaboprud nie jne predmetomVO ?

Dakujem

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vykonal nápravu a dodatočne zverejnil nižšie uvedené podklady:

PD - Elektroinštalácia – SLP

PD – Elektroinštalácia PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA_CCTV IP (zadanie)

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA (zadanie) Štruktúrovaná kabeláž (zadanie)

*Z dôvodu vyššie uvedených zmien pristúpil verejný obstarávateľ aj k úprave **Prílohy č. 2 Súťažných podkladov***

Všetky vyššie uvedené podklady sú zverejnené pri príslušnej zákazke verejného obstarávateľa dňa 05.07.2026.

Súčasne verejný obstarávateľ oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Lehota na predkladanie ponúk: Namiesto: 17.07.2026 do 09:00 má byť: **24.07.2026 do 09:00**

Informácia o otváraní ponúk: Namiesto: Dátum otvárania ponúk: 17.07.2026 Čas otvárania ponúk: 12:00 má byť: Dátum otvárania ponúk: **24.07.2026 Čas otvárania ponúk: 12:00**