



31400

25900



- POZNÁMKY :
- JP 20 ZACHYTÁVACIA TŔČE
 - PJ POMOCNÝ ZACHYTÁVAČ
 - SJ 01 SVORKA ZACHYTÁVAČEJ TŔČE
 - OS 1 OCHRANNÁ STREŠKA
 - PVZ1 PODPERA VEDENIA NA PLOCHÚ STRECHU
 - SJ 02 SVORKA ZEMNIAČEJ TŔČE
 - SR 03 SVORKA ZEMNIAČA
 - SP 1 SVORKA PRÍPALAČIA
 - SZ SVORKA SKŔIŠOBNÁ
 - SK SVORKA KRÍŽOVÁ
 - ZT ZEMNIAČA TŔČE 2000 mm
 - [PVP] HLAVNÁ PRÍPOJNICA VYROVNANIA POTENCIÁLOV

- BLESKOZOD VYHOTOVENÝ V SÚLADE S STN EN 62305-1, 2, 3, 4
- PODLA STN EN 62305-3 JE OBJEKT ZARADENÝ DO TRIEDY LPS – II, S MREŽOVOU SYSTAVOU S ROZMERNÍM OK 10x10 m
- PŘE DŮLEŽITĚ UŠETŘIT VĚRNĚ VYKONAT POUŽITÍ DALŠÍCH PŘEPŮKY A1 R1 8 mm, DENNÍ KAT. 374 011
- ZACHYTÁVACIE VEDENIE JE UMIESŤNENÉ S POUŽITÍM METÓDY – VÁLNEJ GULE A OCHRANENÉHO ÚHLA
- SVORKY ZVOUDŔ K ZEMNÍČOM VESŤ NA POPEŘIACH S VYHOTOVENÝM ZÁMOTKOM W6, DENNÍ, KAT. 275 113, UPŔAVENENCH NA OMLIETKE
- PRÍRUBNÉ OCELOVÝ POJZIKOVANÝ S IZOLÁČIOM, Fezn pr. 8 mm, DENNÍ KAT. 540 118
- TYPICKÁ HODNOTA VZDÁLENOSTI MEDZI ZVOUDŔMI PŘI TRIEBE LPS II, JE 10 m
- POKUL NEBUDE VYHOTOVENÝ MIN. VZDÁLENOSŤ ZVOUDŔ OD EL. VEDENIA V OBJEKTE, POUŽIŤ "H" VODIČ Fezn 8mm S IZOLÁČIOM
- SVORKOVNÁ SVORKA BUDE V PĽASŤOVKEI KRABICI KUZ-A 196x156x66, 1y, KORPUS MIN. 60 CM VĽAD TEBENOM
- UZEMŤOVACIA SYSTAVNA JE TVORENÁ PŘISVOJENOU Fezn 30x4, KTORÁ BUDE ULOŽENÁ V ZAKLADNE OBJEKTE
- 5 cm OD SPŔADENIEHO A VONKÁŠNEHO OKRAJOU ZAKLADU
- UZEMŤOVACIA SYSTAVNA JE TVORENÁ ZEMNIAČIAMI TŔČAMI ZT 2000
- ZARADZENÍMI 0,6-0,8m POD FŔOCHOU TEBENU, min. 5 m OD OBJEKTU
- UZEMŤOVACIA SYSTAVNA JE TVORENÁ ZEMNIAČIAMI TŔČAMI ZT 2000
- ZARADZENÍMI 0,3-0,8m POD FŔOCHOU TEBENU, min. 5 m OD OBJEKTU
- MAX. ZEMNÝ ODPOR UZEMENIA BLESKOZODU BŔ NEVĽAD PŘESAHUJÚCÍ HODNOTU 10 ohm
- DETALNE RIEŠENIE SYSTEMU OŠCHŔANÝ PŘED BLESKOM BUDE V DĽŠŠOM STUPEŤI PROJEKTOVACEJ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁČIA PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE, PREZENTOVANÉ VYKRESŤ

ATEŠŤOVANÉ PODPISY SÚ DOŠŤEHNUTÉ MAJETKOVÝMI PRÁVAMI, KTORÉ SÚ VYKRESŤOVANÉ V RÁMCI SVOJICH PRÁV, NEMAJÚ PŘESAHUJÚCÍ HODNOTU 10 OHM

Zodp. Projektant:	Vypracoval:	EL-PROJEKT, S.T.O.
Lalunq Airféd	Lalunq Airféd	Pod Hrdčkom 27A, Prievidza
Miesto: P.č.219/16, 220/1, 227/1, k.č.0, Nitrianske Rudno		tel. 0907 421842
		ICQ: 44 658 567
Investor: obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno		Email: of@lalnqprojekt.com
Názov stavby:	Format: 2 A4	
PŘESTAVBA A PŘISTAVBA KULTURNIEHO	Dátum: 02/2017	
DOMU V OBCI NITRIANSKE RUDNO	Stupen: PSP	
Elektronizácia a systém ochrany pred bleskom	Časť: ELEKTRO	
Názov výkresu: BLESKOZVOD	Mierka: 1:100	č.v. E.4